



Zertifikat

über die

Anerkennung

von

Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

System Sensor Europe
Charles Avenue

GB- Burgess Hill, West Sussex RH15 9UF

Die Anerkennung
umfaßt nur das angegebene
Bauteil/System
in der zur Prüfung
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen
nach Anlage 1,
- dokumentiert in den
technischen Unterlagen
nach Anlage 2
(entfällt bei Systemen),
- zur Verwendung
in den angegebenen
Einrichtungen
der Brandschutz- und
Sicherungstechnik.
Bei der Anwendung
des Gegenstandes der
Anerkennung sind
die Hinweise/Bemerkungen
nach Anlage 3
zu beachten.

Die Gültigkeit
der Anerkennung kann
auf Antrag
verlängert werden.
Antrag auf Verlängerung
ist spätestens 6 Monate
vor Ablauf der
Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf
nur unverändert und mit
sämtlichen Anlagen
vervielfältigt werden.
Alle Änderungen
der Voraussetzungen
für die Anerkennung
sind der VdS-
Zertifizierungsstelle
– mitsamt den erforderlichen
Unterlagen – unverzüglich
und **per Einschreiben**
zu übermitteln.

Eine Werbung mit der
VdS-Anerkennung des
Produktes muß den Inhalt
des Zertifikates korrekt wieder-
geben und darf nicht
auf wettbewerbsrechtswidrige
Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 296024	4	16.08.2006	15.08.2010

Gegenstand der Anerkennung:

Ein-/Ausgangsmodul
adressierbares Überwachungsmodul, Typ MMX-102 E

Verwendung:

in automatischen Brandmeldeanlagen

Anerkennungsgrundlagen:

CEA GEI 1-084 (08/00) - Ein-/Ausgabebausteine
VdS 2344 (02/99) - Verfahrensrichtlinien

Köln, den 04.05.2006

Schüngel

Geschäftsführer

i.V. Lüttenberg

Leiter der Zertifizierungsstelle



DAT-ZE 005/92-22

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

im Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V.

akkreditiert als Zertifizierungsstelle
für die Bereiche Brandschutz- und
Sicherungstechnik von der
Deutschen Akkreditierungsstelle
Technik (DATech)

Anlage 1**Seite 1**

zur Anerkennung Nr. G 296024

vom 04.05.2006

Der Gegenstand der Anerkennung umfaßt folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
Adressierbares Überwachungsmodul	MMX-102 E		

Anlage 2**Seite 1**

zur Anerkennung Nr. G 296024

vom 04.05.2006

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
LPCB-Prüfbericht Nummer TE 86820, von März 1996			
MMX-102 E:			
Datenblatt	SSE/M 503 ME/05 95	05/95	1
Installationsanweisung	D 500-34-00	1995	1
Bestückungsplan	X 70-9034-00	20.05.95	1
Gehäuse	H 58-152-00	16.05.95	1
Stromlaufplan	C 37-472-00	31.01.96	1
Declaration of conformity	---	01.03.02	3

Anlage 3**Seite 1**

zur Anerkennung Nr. G 296024

vom 04.05.2006

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

An das mittels zweier dekadischer Drehschalter adressierbare Überwachungsmodul Typ MMX-102 E können konventionelle Gruppen von automatischen und nichtautomatischen Meldern sowie potentialfreie Kontakte angeschlossen werden.

Eine Einzeladressierung ist nur dann möglich, wenn für jedes Element ein eigenes Überwachungsmodul verwendet wird.

Das Modul ist über ein geschirmtes Kabel an einer Brandmelderzentrale der Firma Notifier zu betreiben.